

ROMÂNIA  
JUDEȚUL PRAHOVA  
COMUNA SINGERU  
CONSILIUL LOCAL

### HOTĂRÂRE

privind asigurarea cu apă potabilă, necesară alimentării satelor Mireșu Mare și Mireșu Mic ,în cadrul proiectului,, INFIINTARE SISTEM ALIMENTARE CU APA POTABILA, COMUNA SINGERU, JUDEȚUL PRAHOVA”

Având în vedere :

- referatul de aprobare al Primarului comunei Singeru, în calitatea sa de inițiator, înregistrat la nr.596 din 04.02.2016 ;
- nota de constatare nr.594 din 03.02.2016 privind obiectivul ,, INFIINTARE SISTEM ALIMENTARE CU APA POTABILA, COMUNA SINGERU, JUDEȚUL PRAHOVA”;
- buletinul de analiză ,Siguranța alimentelor,nr.23196 din 25.09.2015,eliberat de Laboratorul Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Prahova;
- prevederile O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului MDRAP nr.1851/2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală ,cu modificări ;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

#### Consiliul local al comunei Singeru adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1.** - Aprobă conservarea forajului existent în satul Mireșu Mic,iar asigurarea cu apă potabilă necesară alimentării satelor Mireșu Mare și Mireșu Mic să se realizeze de la gospodăria de apă din satul Sîngeru,prin pompare.

**Art.2.** - Aprobă transportul apei între cele două gospodării de apă, prin intermediul unei conducte de 7.100 m.l. ,care va avea traseu comun cu conductele de distribuție.

**Art.3.** - Primarul comunei Sîngeru,județului Prahova,va duce la îndeplinire,în condițiile legii,prevederile prezentei hotărâri.

**Art.4.** - (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului județului Prahova,în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija compartimentului administrație locală.

(2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Sîngeru și pe pagina de internet [www.sangeru.europrahova.eu](http://www.sangeru.europrahova.eu)

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

Gheorghe Dinu



Sîngeru,04 februarie 2016  
Nr.9

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Stăiculescu

Nr.consilieri în funcție 15  
Nr.consilieri prezenți 13  
Nr. voturi „pentru” 13  
Nr.voturi „abțineri” —  
Nr.voturi „împotriva” —

JUDEȚUL PRAHOVA.  
COMUNA SINGERU  
PRIMAR  
NR.596/04.02.2016

### REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind asigurarea cu apă potabilă necesară alimentării satelor Mireșu Mare și Mireșu Mic în cadrul proiectului,, INFIINTARE SISTEM ALIMENTARE CU APA POTABILA, COMUNA SINGERU, JUDETUL PRAHOVA”

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

În conformitate cu prevederile art.7 din OUG nr.28/2013, realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare reprezintă unul dintre domeniile specifice vizate pentru realizarea obiectivelor de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului .

Lecturand analizele fizico-chimice au rezultat urmatoarele:

Buletinele de analiza ale apei din cele 2 foraje din satul Sangeru corespund prevederilor Legii 458/2002 (Legea privind calitatea apei potabile) cu modificarile si completarile ulterioare.

Buletinul de analiza a apei forajului din satul Miresu Mic nu corespunde prevederilor Legii 458/2002.

Continutul de amoniu NH4 este de 3,89 mg/l-nivelul maxim admisibil este de 0,5 mg/l -de 8 ori mai mare.

Cloruri – Cl, valoarea este de 24 236mg/l-nivelul maxim admis este de 250 mg/l – aprox de 100 ori mai mare.

Fata de situatia creata au fost puse in discutie mai multe solutii:

- instalatii de corectarea calitatii apei (desalinizare si scaderea continutului de amoniu), solutie costisitoare- peste 100.000 Euro, neputand fi adaptata, intrucat la 10 mc. apa scoasa din foraj, numai 2 mc erau apa potabila, iar restul de 8 mc, trebuiau deversati in sol, solutie de neacceptat.

- Conservarea forajului existent in satul Mires, iar asigurarea cu apa necesara alimentării satelor Miresul Mic si Miresul Mare sa se faca de la gospodăria de apa din satul Sangeru, prin conducte.

Mentionam ca forajele din satul Sîngeru pot asigura si debitul necesare satelor Miresu Mic si Miresu Mare.

Transportul apei între cele 2 gospodării de apă se va face prin intermediul unei conducte de cca. 7.100 m și va avea traseu comun cu conductele de distribuție.

Urmare a acestei situatii neprevazute,daca CONSILIUL LOCAL va adopta proiectul de hotărâre, , proiectantul va da Dispozitie de santier cu datele tehnice necesare executiei acestei conducte si va intocmi documentatia necesara executiei, prin grija constructorului.

Din aceste considerente, am inițiat proiectul de hotărâre privind asigurarea cu apă potabilă necesară alimentării satelor Mireșu Mare și Mireșu Mic în cadrul proiectului „**INFIINTARE SISTEM ALIMENTARE CU APA POTABILA, COMUNA SINGERU, JUDETUL PRAHOVA**”.

Față de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.

**PRIMAR,**  
**Gheorghe Radu**



A handwritten signature in black ink, which appears to be "Gheorghe Radu", written over the printed name.

## NOTA DE CONSTATARE

- **OBIECTIV:** „**INFIINTARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ , COMUNA SÎNGERU, JUDEȚUL PRAHOVA**”
- **BENEFICIAR:** **COMUNA SÎNGERU - PRIMAR RADU GHEORGHE**
- **CONSTRUCTOR:** **S.C. MONTIN S.A. - DIRECTOR, ING. LUPU N.**
- **PROIECTANT:** **S.C. MED CONS S.R.L. - ING. GHEORGHE IOAN**

Intalnirea solicitata de beneficiar a fost constructiva, discutiile fiind generate de stadiul lucrarilor si de situatia noua, referitoare la forajele executate.

Forajele au fost prevăzute in documentatia tehnica ca foraje de EXPLORARE-exploatare.

Lecturand analizele fizico-chimice au rezultat urmatoarele:

Buletinele de analiza ale apei din cele 2 foraje din satul Sîngeru corespund prevederilor Legii 458/2002 (Legea privind calitatea apei potabile) cu modificarile si completarile ulterioare.

Buletinul de analiza a apei ale forajelor din satul Mires nu corespunde prevederilor Legii 458/2002.

Continutul de amoniu  $NH_4$  este de 3,89 mg/l-nivelul maxim admisibil este de 0,5 mg/l -de 8 ori mai mare.

Cloruri - Cl, valoarea este de 24 236mg/l-nivelul maxim admis este de 250 mg/l - aprox de 100 ori mai mare.

Fata de situatia creeata cu forajul de EXPLORARE, care nu poate fi pus în exploatare din satul Mires au fost puse in discutie mai multe solutii:

- Instalatii de corectarea calitatii apei (decalcificare si scadere a continutului de amoniu), solutie costisitoare- peste 100.000 Euro, neputand fi adaptata, intrucat la 200 mc. apa scoasa din foraj, numai 20%-40 mc este apa potabila,iar restul de 80%-160 mc este apa sarata , care ar trebui deversata în sol , solutie de neacceptat.
- Solutia viabila este conservarea forajului de EXPLORARE existent în satul Mires , iar asigurarea cu apa necesara alimentarii satelor Miresul Mic si Miresul Mare sa se faca de la gospodaria de apa din satul Sîngeru, prin pompare.

Mentionam ca forajele de explorare-exploatare din satul Sangeru pot asigura si debitele necesare satelor Miresul Mic si Miresul Mare.

Transportul apei intre cele 2 gospodarii de apa se va face prin intermediul unei conducte de cca. 7.100 m si va avea traseu comun cu conductele de distributie.

Urmare a acestei situatii neprevazute, CONSILIUL LOCAL va hotari:


Daca DA, proiectantul va da Dispozitie de santier cu datele tehnice necesare executiei acestei conducte si va intocmi documentatia necesara executiei, prin grija constructorului.

**CONSTRUCTOR,**

**S.C. MONTIN S.A. PLOIESTI**

**PROIECTANT,**

**S.C. MED CONS S.R.L. PLOIESTI**



**BENEFICIAR,**  
**comuna SANGERU**



*Anu laudat autentizat*

